

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Каменск-Шахтинскому

пер. Башкевича, 84 г. Каменск-Шахтинский 347905

E-mail: 40gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» 8 (863) 239-99-99

« 28 » февраля 2023 г.

г. Каменск-Шахтинский

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 191-4/2023/3

заместителю директора ГБОУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского» Чижовой Ангелине Анатольевне
*об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.*

25 января 2023 года Каменской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБОУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского» по адресу: Ростовская область г. Каменск-Шахтинский переулок Красноармейский, 57.

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности в соответствии с требованиями статьи 20.4 КоАП России привлечено должностное лицо Чижова А.А. Анализ выявленных правонарушений, зафиксированных в указанном постановлении, показал, что в случае их невыполнения значительно повышается вероятность интенсивного развития, ухудшения условий эвакуации и получения травм и гибели людей: не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений, не внесена информации о проведении работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся отметки о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся отметки о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности (устранено в ходе обследования), не разработан регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утверждаемый руководителем организации, огнетушители вывешены на высоте более 1,5 метров от пола, руководитель и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является недостаточно принципиальная позиция руководства по обеспечению мер организационного характера. Вопросам усиления противопожарной защиты объекта в целом должного внимания не уделяется.

ГБОУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского» является потенциально опасным для возникновения пожара объектом, а выявленные нарушения норм и правил пожарной безопасности создают угрозу жизни и безопасности людей. Невыполнение вышеуказанных мероприятий в случае возникновения пожара может привести к гибели и травмированию людей, а также уничтожению значительных материальных ценностей.

В случае непринятия незамедлительных мер по устранению вышеуказанных нарушений норм и правил пожарной безопасности должностные лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому ГУ МЧС России по Ростовской области будут вынуждены принять меры в установленном Федеральным

Законом «О пожарной безопасности» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке, вплоть до информирования органов прокуратуры о нарушениях законодательства и направления материалов административного дела в судебные органы для принятия решения об административном приостановлении деятельности учреждения на срок до 90 суток.

В связи с вышеизложенным, и в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу данное представление.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщите о принятых конкретных мерах, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Каменск-Шахтинского по пожарному надзору
майор внутренней службы



Д.В. Стрыгин
М.П.

« 28 » февраля 2023 года.

Один экземпляр Представления получил:

А.А. Чицова

« 28 » февраля 2023 года.

Копия выслана _____ заказным письмом с уведомлением по адресу: _____, дата получения представления руководителем, указанная на возвратной квитанции заказного письма _____
(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № _____ от _____ 20__ года, исх. № предприятия _____.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП России от _____ 20__ года, регистрационный номер _____, направлен на рассмотрение мировому судье судебного г. Каменск-Шахтинского по адресу г. Каменск-Шахтинский, пр-т К. Маркса, 63, дата направления _____ 20__ года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191-4/2023/2
о назначении административного наказания

« 28 » февраля 2023 г.

г. Каменск-Шахтинский

Я, Заместитель главного государственного инспектор по пожарному надзору по г. Каменск-Шахтинскому
Стрыгин Евгений Викторович

указывается должность в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 20.06.2002 №302 - Государственный (главный государственный, заместитель главного государственного инспектор(а) соответствующего города (района) по пожарному надзору; затем фамилия, инициалы

рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя Каменского городского прокурора юриста 1 класса Клафаса М.В. от 22 февраля 2023 года и материалы административного дела в отношении должностного лица Чижовой Ангилины Анатольевны
(указывается статус субъекта административного преследования: гражданин, должностное лицо, затем фамилия, инициалы полностью)

1. Дата рождения 04.05.1982 года рождения
2. Адрес места жительства (тел.) Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, улица Первомайская, 120 «а»
3. Место работы (учебы) ГБОУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского»
4. Занимаемая должность заместитель директора

и на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицу, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, его права и обязанности предусмотренные, пунктом 1 статьи 25.1 (КоАП РФ) (Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом).

Чижова А.А.

(Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого ведётся производство по делу об адм. правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

должностное лицо Чижова Ангелина Анатольевна

(указывается статус субъекта административного преследования: гражданин, должностное лицо, затем фамилия, инициалы полностью)

«25» января 2023 г. в г. Каменск-Шахтинский по адресу: Ростовская область г. Каменск-Шахтинский, переулок Красноармейский, 57

нарушила требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

1. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений. п. 43 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
2. Не внесена информации о проведении работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 43 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
3. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся отметки о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей п. 17 абзац Б Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
4. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся отметки о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности (устранено в ходе обследования) п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
5. Не разработан регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утверждаемый руководителем организации. п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
6. Огнетушители вывешены на высоте более 1,5 метров от пола. СП 9.13130.2009 п. 4.2.7.

7. Руководитель и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 3

и совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34.; п.1 ч.1 ст. 29.9.; 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -
какие лица, совершившие административное правонарушение, отягчающих обстоятельств не
ановлено

(текстовое разъяснение принимаемых во внимание смягчающих или отягчающих обстоятельств)

ПОСТАНОВИЛ:

знать должностное лицо Чижову Ангелину Анатольевну

(указывается статус субъекта административного преследования: гражданин, должностное лицо, затем фамилия, инициалы полностью)

соответствии с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, составленном заместителем Каменского городского прокурора юристом 1 класса Клафасом М.В. от 22 апреля 2023 года совершившей нарушение обязательные требования пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 в утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4. КоАП РФ и привлечь к административной ответственности в виде административного предупреждения

явить должностному лицу Чижовой Ангелине Анатольевне

(указывается статус субъекта административного преследования: гражданин, должностное лицо, затем фамилия, инициалы полностью)

в соответствии с частями 1,2,3 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу городского (районный) суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу с « 11 » марта 2023 г. в соответствии со ст. 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления - не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

постановление вступило в законную силу « »

после вступления постановления в законную силу указывается при направлении постановления, в соответствии со ст. 30.2 КоАП РФ судебному приставу-исполнителю с учетом сроков, установленных действующим законодательством на обеспечение исполнения постановления

подпись лица, вынесшего постановление

(подпись, затем фамилия, инициалы)

лицу постановления получил

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, подпись, дата получения им настоящего постановления)

копия постановления выслана заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

Определение № 191-4/2023/1

о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении

« 28 » февраля 2023 г.

г. Каменск-Шахтинский

Я, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Стрыгин Евгений Викторович,

Рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя Каменского городского прокурора юриста 1 класса Клафаса М.В. от 22 февраля 2023 года по факту выявленных нарушений норм и требований пожарной безопасности в ГБОУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского» по адресу: Ростовская область г. Каменск-Шахтинский, переулок Красноармейский, 57, установил:

«25» января 2023 г. по адресу: Ростовская область г. Каменск-Шахтинский, переулок Красноармейский, 57 должностное лицо Чиждова Ангелина Анатольевна нарушила требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 9.13130.2009, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Допущенные нарушения отражены в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя Каменского городского прокурора юриста 1 класса Клафаса М.В. от 22 февраля 2023 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.4 ч. 1 п. 1, ст. 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении должностного лица Чиждовой Ангелины Анатольевны
(полное наименование юридического лица)

назначить к рассмотрению на « 28 » февраля 2023 г. в « 14 » часов « 30 » минут по адресу: 347805 г. Каменск-Шахтинский пер. Башкевича, 84 кабинет № 5

2. О принятом решении уведомить Чиждову Ангелину Анатольевну
(фамилии, имена, отчества заинтересованных лиц)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

(подпись лица, вынесшего определение)

Стрыгин Е.В.
(расшифровка подписи)

Копию определения получила _____

Чиждова А.А.
(дата, Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица)

(дата, подпись, Ф.И.О. заинтересованного лица)

(дата, подпись, Ф.И.О. заинтересованного лица)

Копия определения направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО»
347805 Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинский
пер. Красноармейский, 57, тел./факс 7 – 56 – 46
р/с 40601810860151000001 в РКЦ г. Каменска
ИНН - 6147008842
№ 60 от 15.03.2023 г.

Заместителю главного
государственного инспектора по
пожарному надзору по
г. Каменск-Шахтинскому

Стрыгину Е.В.

Уважаемый Евгений Викторович!

Ваше представление от 28.02.2023г. № 191-4/2023/3 рассмотрено.

07.03.2023 г. создана комиссия по рассмотрению представления (Приказ № 14 «ОД» от 07.03.2023г.).

В ходе рассмотрения установлено:

23.01.2023 г. при проведении совместной проверки Каменской городской прокуратуры, специалистами ОНД и ПР по г. Каменск-Шахтинскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, в части пожарной безопасности:

В ходе проверки установлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений.

В нарушении п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» нарушен срок проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений, не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Согласно заключенному договору с ИП Липин В.А. очистка произведена «01» марта 2023 с получением подтверждающих документов.

Нарушение устранено.

2. В нарушении п. 17 абзац Б Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» не внесены отметки о проведении эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, наружной открытой лестницы предназначенной для эвакуации людей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

Нарушение устранено.

В нарушении п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных

факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

Нарушение устранено.

3. Не разработан регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Нарушение устранено.

4. Огнетушители вывешены не высоте более 1,5 метров от пола.

Нарушение устранено.

5. Руководитель учреждения и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности прошли обучение по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям. Директор Карташов А.Ф. удостоверение № 32904-РЦ от 25 марта 2021г., заместитель директора Чижова А.А. № 32907-РЦ от 25 марта 2021 г.

В настоящее время подготовлена документация необходимая для прохождения обучения и определения обучающей организации через портал закупок.

22.02.2023 г. по представлению прокуратуры по данным нарушениям по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, допустившие нарушения законодательства (Приказ № 10 ОД от 22.02.2023):

Заместителю директора Чижовой Ангелине Анатольевне — объявлено замечание.

Копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица прилагается.

И.о. директора СРЦ



А.А. Чижова

Копию получил
16.03.2023

