

Т. Численко В.А.
заместитель прокурора
каменской городской прокуратуры
неофициально

**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Каменская
городская прокуратура**

347800, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 2

.01.2025 № 7-27-2025

Директору ГБОУ СОН РО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
г. Каменск-Шахтинского»

Карташову А.Ф.

пер. Красноармейский, 57,
г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347800

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Каменской городской прокуратурой совместно со специалистами ОНД и
ПР по г. Каменск-Шахтинскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области, проведена проверка соблюдения требований федерального
законодательства в сфере пожарной безопасности объекта: ГБОУ СОН РО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-
Шахтинского», расположенного по адресу - пер. Красноармейский, 57,
г. Каменск-Шахтинский.

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) обеспечение пожарной
безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно ст. 38 ФЗ № 69 ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Городской прокуратурой в ходе проверки установлено, что в нарушение
пп. «б» п. 35 Правил в помещении размещения сторожей используется
электроудлинитель с повреждениями.

Кроме того, в нарушение п. 12 Правил на объекте не обеспечено
категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения вещевого склада
второго этажа.

П1 № 331205

626
09.03.25

Каменская городская
прокуратура Ростовской
области
№ 7-27/Прдп200-25-20600038

Выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей специалистами Вашей организации, а также об отсутствии контроля за работой подчиненных сотрудников с Вашей стороны.

Данное положение недопустимо, так как подобные факты подрывают государственную политику, направленную на защиту прав и свобод граждан Российской Федерации.

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного принятия мер организационного характера, направленных на устранение перечисленных нарушений законодательства и недопущение их в дальнейшем.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, недопущению их в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о применении к виновным должностным лицам дисциплинарных взысканий в соответствии с ч. 1 ст. 192 ТК РФ.

3. Рассмотреть настоящее представление с участием работников Каменской городской прокуратуры, заблаговременно сообщив о времени и месте рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в городскую прокуратуру в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель городского прокурора
юрист 1 класса



М.В. Клафас

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО»
347805 Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинский
пер. Красноармейский, 57. тел./факс 7 – 56 – 46
ИНН - 6147008842
№ 57 от 18.03.2025 г.

Заместителю Каменского городского
прокурора юристу 1 класса

М.В. Клафосу

Уважаемый Максим Витальевич!

Ваше представление от 31.01.2025г. № 7-27-2025 рассмотрено.

13.03.2025 г. создана комиссия по рассмотрению представления (Приказ № 34 «ОД» от 13.03.2025г.).

В ходе рассмотрения установлено:

30.01.2025 г. при проведении совместной проверки Каменской городской прокуратуры, специалистами ОНД и ПР по г. Каменск-Шахтинскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, в части пожарной безопасности:

В ходе проверки установлены нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушении п.п. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ в помещении размещения сторожей используется удлинитель с повреждениями.

Нарушение устранено, проведена замена удлинителя.

В нарушении п.12 Правил противопожарного режима в РФ на объекте не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещение вещевого склада второго этажа.

Нарушение устранено, обеспечено определение класса зоны В II складского помещения.

Во исполнение требований прокуратуры по данным нарушениям по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, допустившие нарушения законодательства (Приказ № 35 ОД от 18.03.2025):

Заместителю директора Чижовой Ангелине Анатольевне – объявлено замечание.

Копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица прилагается.

Директор СРЦ



А.Ф. Карташов