

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» июнь 2025 г., 61250061000218357883

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» июль 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2506/191-61/5-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Каменск-Шахтинский

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный по компетенции)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «11» июнь 2025 г., № 2506/191-61/5-ВО/Р, учетный номер проверки 61250061000218357883.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Скляров Игорь Сергеевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа (ее аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, г Каменск-Шахтинский, пер Красноармейский, Дом 57

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места накопления иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО" ИНН 6147008842, адрес регистрации юридического лица: 347805, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, ПЕР КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, Д. 57, ---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» июль 2025 года, 13 час. 35 мин.

по «09» июль 2025 года, 12 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. МИН.
по " " Г., час. МИН.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» июля 2025 года, 13 час. 35 мин.

по «09» июля 2025 года, 12 час. 10 мин.

по месту: обл Ростовская, г Каменск-Шахтинский

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотр от 09.07.2025 №2506/191-61-5-ВО

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы в области пожарной безопасности и в части касающейся проверки

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. На объекте защиты в зоне расположения ППКОП не обеспечивается наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 56 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.
2. Руководителем организации не утверждён регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (подтверждающий документ отсутствует). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
3. На объекте защиты план эвакуации для помещений не имеет информации для передвижения людей в безопасную зону (зоны безопасности, места сбора и т. п.) (п.9.3.9.7 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.
4. На объекте защиты план эвакуации для помещений не имеет информации в текстовой части об экстренной медицинской помощи (п.9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.
5. На объекте защиты в «актовом зале» на 3-м этаже при имеющемся разграничении пространства, объёма и площади недостаточное количество дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) (СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.4.4; п. 6.6.5 СП 484.131.1500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

6. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Так речевые оповещатели в помещениях коридора второго этажа, звуковые оповещатели 1-го этажа расположены в отступление от требований (ч. 4 ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.4.4 "СП 3.131.30.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

7. На объекта защиты декоративно-отделочные (облицовочные) материалы потолка в общем коридоре на 1-м этаже, покрытие пола в общем коридоре на 2-м этаже, декоративно-отделочные (облицовочные) материалы стен и потолков, покрытий пола в коридоре 2-го этажа в зоне «комнаты отдыха водителей» выполнены из материалов (линолеум, пластик и т.п.), где материалы не имеют соответствующих показателей пожарной опасности (подтверждающие документы отсутствуют) (ч.2 ст.4, ч. 6 ст. 134 табл.№28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

8. Для помещений хранения Ф5.2 (вещевой склад и иные), Ф5.1 («пищеблок» (кухня), «прачечная», «гладильная») не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

9. Для помещений хранения Ф5.2, Ф5.1 с наружной стороны на двери в соответствии с основами цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопасности не обеспечено обозначение по ГОСТ (ч.2 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 6.3.3.4 "ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

10. При эксплуатации объекта помещения хранения Ф5.2, Ф5.1 не отделено от остальной части Ф1.1 противопожарной преградой (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

11. В столовой кабелю, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (речевые оповещатели) не проложены соответствующим способом прокладки. Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
12. На объекте защиты план эвакуации для помещений 1-го этажа не определяет в графической части, не включает, не отражает реальную планировку объекта (в зоне помещений «столовой») (п.9.3.9.7, п.9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.
13. На объекте защиты в тамбуре кухни («пищеблока») на 1-м этаже отсутствуют дымовые пожарные извещатели АУПС (ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
14. На объекте защиты выход из зоны столовой наружу, из помещений на южную дворовую зону, из помещений кухни наружу не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (ч.3 ст.4, ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
15. В инструкции о мерах пожарной безопасности объекта необходимо отразить вопросы согласно требованиям ППР, в т.ч. с учетом специфики пожарной опасности здания и помещений и указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и т.д. (пп. «а» - «к» п.393, п.394). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 392 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования
16. В западной лестничной клетке выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов рассмотрения документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 09.07.2025 №2506/191-61-5-ВО

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные сопроводительные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательством нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Скляр Игорь Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

Скляр Игорь Сергеевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: , e-mail: kamensk_ond@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

ознакомлен 09.07.2025 12:20 с.м.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Асс