

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» июнь 2025 г., 61250061000218357883

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по по г. Каменск-Шахтинскому управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» июль 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2506/191-61/5-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Каменск-Шахтинский

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «11» июнь 2025 г., № 2506/191-61/5-ВО/Р, учетный номер проверки 61250061000218357883.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Склярков Игорь Сергеевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, г Каменск-Шахтинский, пер Красноармейский, Дом 57

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО" ИНН 6147008842, адрес регистрации юридического лица: 347805, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, ПЕР КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, Д. 57, ---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» июль 2025 года, 13 час. 35 мин.

по «09» июль 2025 года, 12 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты в зоне расположения ППКОП не обеспечивается наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок (устройств, систем) противопожарной

защиты объекта защиты (Правила противопожарного режима в Российской Федерации . Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 56 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты в зоне расположения ППКОП не обеспечивается наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (Правила противопожарного режима в Российской Федерации

2. Руководителем организации не утверждён регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (подтверждающий документ отсутствует) . Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

ведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: руководителем организации не утверждён регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (подтверждающий документ отсутствует)

3. На объекте защиты план эвакуации для помещений не имеет информации для передвижения людей в безопасную зону (зоны безопасности, места сбора и т. п.)(п.9.3.9.7 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты план эвакуации для помещений не имеет информации для передвижения людей в безопасную зону (зоны безопасности, места сбора и т. п.)(п.9.3.9.7 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»)

4. На объекте защиты план эвакуации для помещений не имеет информации в текстовой части об экстренной медицинской помощи (п.9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты план эвакуации для

помещений не имеет информации в текстовой части об экстренной медицинской помощи (п.9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия»)

5. На объекте защиты в «актовом зале» на 3-м этаже при имеющемся разграничении пространства, объема и площади недостаточное количество дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) (СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.4.4; п. 6.6.5 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»); Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты в «актовом зале» на 3-м этаже при имеющемся разграничении пространства, объема и площади недостаточное количество дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) (СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.4.4; п. 6.6.5 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

6. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Так речевые оповещатели в помещениях коридора второго этажа, звуковые оповещатели 1-го этажа расположены в отступление от требований (ч. 4 ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.4.4 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Так речевые оповещатели в помещениях коридора второго этажа, звуковые оповещатели 1-го этажа расположены в отступление от требований (ч. 4 ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.4.4 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности")

7. На объекте защиты декоративно-отделочные (облицовочные) материалы потолка в общем коридоре на 1-м этаже, покрытие пола в общем коридоре на 2-м этаже, декоративно-отделочные (облицовочные) материалы стен и потолков, покрытий пола в коридоре 2-го этажа в зоне «комнаты отдыха водителей» выполнены из материалов (линолеум, пластик и т.п.), где материалы не имеют соответствующих показателей пожарной опасности (подтверждающие документы отсутствуют) (ч.2 ст.4, ч. 6 ст. 134 табл.№28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: На объекте защиты декоративно-отделочные (облицовочные) материалы потолка в общем коридоре на 1-м этаже, покрытие пола в общем коридоре на 2-м этаже,

Алекс

декоративно-отделочные (облицовочные) материалы стен и потолков, покрытий пола в коридоре 2-го этажа в зоне «комнаты отдыха водителей» выполнены из материалов (линолеум, пластик и т.п.), где материалы не имеют соответствующих показателей пожарной опасности (подтверждающие документы отсутствуют) (ч. 6 ст. 134 табл. №28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года)

8. Для помещений хранения Ф5.2 (вешевой склад и иные), Ф5.1 («пищеблок» (кухня), «прачечная», «гладильная») не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: для помещений хранения Ф5.2 (вешевой склад и иные), Ф5.1 («пищеблок» (кухня), «прачечная», «гладильная») не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

9. Для помещений хранения Ф5.2, Ф5.1 с наружной стороны на двери в соответствии с основами цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопасности не обеспечено обозначение по ГОСТ (ч.2 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 6.3.3.4 "ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: для помещений хранения Ф5.2, Ф5.1 с наружной стороны на двери в соответствии с основами цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопасности не обеспечено обозначение по ГОСТ (ч.2 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 6.3.3.4 "ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний")

10. При эксплуатации объекта помещения хранения Ф5.2, Ф5.1 не отделено от остальной части Ф1.1 противопожарной преградой (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: при эксплуатации объекта помещения хранения Ф5.2, Ф5.1 не отделено от остальной части Ф1.1 противопожарной преградой (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года)

11. В столовой кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (речевые оповещатели) не проложены соответствующим способом прокладки. Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: в столовой кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (речевые оповещатели) не проложены соответствующим способом прокладки

12. На объекте защиты план эвакуации для помещений 1-го этажа не определяет в графической части, не включает, не отражает реальную планировку объекта (в зоне помещений «столовой») (п.9.3.9.7, п.9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты план эвакуации для помещений 1-го этажа не определяет в графической части, не включает, не отражает реальную планировку объекта (в зоне помещений «столовой») (п.9.3.9.7, п.9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия»)

13. На объекте защиты в тамбуре кухни («пищеблока») на 1-м этаже отсутствуют дымовые пожарные извещатели АУПС (ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты в тамбуре кухни («пищеблока») на 1-м этаже отсутствуют дымовые пожарные извещатели АУПС (ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»)

14. На объекте защиты выход из зоны столовой наружу, из помещений на южную дворовую зону, из помещений кухни наружу не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (ч.3 ст.4, ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: на объекте защиты выход из зоны столовой наружу, из помещений на южную дворовую зону, из помещений кухни наружу не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (ч.3 ст.4, ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

15. В инструкции о мерах пожарной безопасности объекта необходимо отразить вопросы согласно требованиям ППР, в т.ч. с учетом специфики пожарной опасности здания и помещений и указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и т.д. (пп. «а» - «к» п.393, п.394). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 392 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

Срок устранения нарушения:

18.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: в инструкции о мерах пожарной безопасности объекта необходимо отразить вопросы согласно требованиям ППР, в т.ч. с учетом специфики пожарной опасности здания и помещений и указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и т.д. (пп. «а» - «к» п.393, п.394)

16. В западной лестничной клетке выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Каменск-Шахтинский, ул. Красноармейская, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения об устранении (подтверждающие документы) по следующему вопросу: в западной лестничной клетке выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, здания, являющегося объектом нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Склиров Игорь Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Склиров Игорь Сергеевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Каменск-Шахтинскому (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: , e-mail: kamensk_ond@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, индивидуального представителя юридического лица, индивидуального представителя физического лица, индивидуального представителя юридического лица, индивидуального представителя физического лица)



« ____ » часов « ____ » минут « ____ » _____ 20 ____ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Исход